

Holtug Vandværk
Holtug Linievej 41
4660 Store Heddinge
Att.: Birthe Jensen

Rapportnr.: AR-17-CA-00586926-01
Batchnr.: EUDKVE-00586926
Kundenr.: CA0004524
Modt. dato: 13.09.2017

Analyserapport

Prøvested: Holtug Vandværk Vandværket - 56272 - V02000800 / 4389000800
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 13.09.2017 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S T34
Analyseperiode: 13.09.2017 - 19.09.2017

Prøvemærke: Rentvandshanen på værket

Lab prøvenr:	80404305	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	µ)Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80452673					*	
Turbiditet	1.8	! FTU		0.3	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.098	! mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.22	! mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Kalium (K)	11	! mg/l		10	0.05	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	0.023	! mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Holtug Vandværk , John Tange, Holtug Linievej 41, 4660 Store Heddinge
Stevns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev

19.09.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

µ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.